

CAUDAL DE AIRE EXTERIOR (M³ / S)

Horas anuales de funcionamiento	CAUDAL DE AIRE EXTERIOR (M ³ / S)									
	>0.5...1.5		>1.5...3.0		>3.0...6.0		>6.0...12		>12	
	%	Pa	%	Pa	%	Pa	%	Pa	%	Pa
<2,000	40	100	44	120	47	140	55	160	60	180
>2,000 a 4000	44	140	47	160	52	180	58	200	64	220
>4000 a 6000	47	160	50	180	55	200	64	220	70	240
>6000	50	180	55	200	60	220	70	240	75	260

Tabla I. Cálculo de ocupación según DB-SI3.Grx